

Схема объектов водоснабжения с.Покровка

УТВЕРЖДАЮ:
 Глава администрации МО
 Мичуринский сельсовет
 В. И. Дуденко
 2019г.



Условные обозначения

- Водозаборная скважина
- Водонапорная башня
- Водопровод
- Недействующая котельная
- Недействующая столовая
- Школа
- Здание очистки воды
- Зона санитарной охраны водонапорной башни
- Зона санитарной охраны здания очистки воды
- II пояс зоны санитарной охраны
- III пояс зоны санитарной охраны
- Направления потока подземных вод

Определяющие факторы	Границы поясов ЗСО скважины		
	I	II	III
Расстояние от водозаборной скважины до границы ЗСО вниз по потоку (r), м	30	30	94
Расстояние от водозаборной скважины до границы ЗСО вверх по потоку (R), м	30	30	105
Расстояние от водозаборной скважины до боковой границы ЗСО (d), м	30	30	99



М 1: 10 000
в 1 сантиметре 100 метров

