

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
"Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области"  
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР (ИЛЦ)**

Лицензия № ФС-56-01-000877 от 25.06.2021 г. на осуществление медицинской деятельности  
Лицензия № 77.99.03.001.Л.001073.08.05 от 15.08.2005 г. на осуществление деятельности в области использования  
возбудителей инфекционных заболеваний человека и животных и генно-инженерно-модифицированных организмов  
III и IV степени потенциальной опасности, осуществляемой в замкнутых системах  
Лицензия № 56.01.15.002.Л.000005.08.15 от 10.08.2015 г. на осуществление деятельности в области  
использования источников ионизирующего излучения (генерирующих)

ОКПО 76138445, ОГРН 1055610010873, ИНН/КПП 5610086304/561001001  
460000, г. Оренбург, ул. Кирова, 48 Тел.: 8 (3532) 43-08-41; Факс: 43-08-47 E-Mail: 56.fbuz@mail.ru. Сайт: www.orenfbuz.ru  
Места нахождения лабораторий, осуществляющих проведение исследований (испытаний), измерений (подчеркнуть):  
460021, РОССИЯ, Оренбургская обл., г. Оренбург, ул. 60 лет Октября, № 2/1, помещения ИЛЦ (литера Е);  
460021, РОССИЯ, Оренбургская обл., г. Оренбург, ул. 60 лет Октября, № 2/1, помещения ИЛЦ (литера Е2);  
460021, РОССИЯ, Оренбургская обл., г. Оренбург, ул. 60 лет Октября, № 2/1, помещения ИЛЦ (литера Е3, Е4);  
460000, РОССИЯ, Оренбургская обл., г. Оренбург, проезд Коммунаров/пер. Некрасовский, № 53/22;  
461505, РОССИЯ, Оренбургская обл., Соль-Илецкий р-н., г. Соль-Илецк, ул. Пушкина, № 22, помещения ИЛЦ

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре  
аккредитованных лиц: РОСС RU.0001.510115  
Дата внесения сведений в реестр 18.05.2016

**УТВЕРЖДАЮ**

Врач по общей гигиене отделения  
отбора, приема и кодировки проб,  
заместитель руководителя ИЛЦ,  
технический директор

Н.П.Сапыгина

14.11.2022. м.п.

**ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ  
№ 10-04-2292-п**

Дата оформления: 14.11.2022

Наименование объекта (наименование образца (пробы)):

*Вода питьевая*

Заявитель (заказчик):

*Администрация муниципального образования Мичуринский сельсовет*

*461551, Оренбургская область, Акбулакский район, с. Покровка, ул. Индустриальная, д. 2*

Дата и время отбора образца (пробы): *08.11.2022 10 ч. 45 мин.*

Дата и время доставки образца (пробы): *08.11.2022 11 ч. 40 мин.*

Основание для отбора: *договор от 10.01.2022 № 0112-ЦФ/21*

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого  
производился отбор образца (пробы):

*Администрация муниципального образования Мичуринский сельсовет*

*461551, Оренбургская область, Акбулакский район, с. Покровка, ул. Индустриальная, д. 2*

Объект, где производился отбор образца (пробы):

*Администрация муниципального образования Мичуринский сельсовет*

*Оренбургская область, Акбулакский район, с. Покровка, ул. Индустриальная, д. 2, разводная сеть*

Код образца (пробы): **08.11.22 2292-п**

Объем образца: *0,5 л*

Тара, упаковка: *стерильная стеклянная бутылка*

НД на методы отбора: *ГОСТ 31861-2012*

Условия транспортировки: *автотранспорт, сумка-холодильник (t+5°C)*

Дополнительные сведения: *-*

Ф 03-01-09/2-18-2022

1 стр. из 2-х



Код образца (пробы):

08.11.22 2292-п

**Бактериологическая лаборатория**

Дата начала исследования: 08.11.2022 12 ч. 53 мин.

Дата окончания исследования: 09.11.2022

№ п/п	Определяемая характеристика (показатель)	* Результаты исследований	Единицы измерения	НД на методы исследований (испытаний)
1	Общее число микроорганизмов (ОМЧ)	12	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие (обобщенные) колиформные бактерии	Не обнаружено	КОЕ/100 мл	МУК 4.2.1018-01

Ответственный за оформление протокола:



Фельдшер-лаборант Мищенко С.А.

\* дополнительно в соответствии с требованиями методики и (или) по требованию заказчика указывается погрешность и (или) неопределенность измерения

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим исследования (испытания), измерения  
 В случае, если образцы (пробы) предоставлены Заказчиком, ИЛЦ не несет ответственности за стадию отбора образцов (проб) и полученные результаты относятся к предоставленному Заказчиком образцу  
 Настоящий протокол не может быть частично или полностью воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

2 стр. из 2-х

Ф 03-01-09/2-18-2022

\*\*\*\*\*Конец протокола\*\*\*\*\*

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
"Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области"  
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР (ИЛЦ)**

Лицензия № ФС-56-01-000877 от 25.06.2021 г. на осуществление медицинской деятельности

Лицензия № 77.99.03.001.Л.001073.08.05 от 15.08.2005 г. на осуществление деятельности в области использования возбудителей инфекционных заболеваний человека и животных и генно-инженерно-модифицированных организмов III и IV степени потенциальной опасности, осуществляемой в замкнутых системах

Лицензия № 56.01.15.002.Л.000005.08.15 от 10.08.2015 г. на осуществление деятельности в области использования источников ионизирующего излучения (генерирующих)

ОКПО 76138445, ОГРН 1055610010873, ИНН/КПП 5610086304/561001001

460000, г. Оренбург, ул. Кирова, 48 Тел.: 8 (3532) 43-08-41; Факс: 43-08-47 E-Mail: 56.fbuz@mail.ru. Сайт: www.orenfbuz.ru

Места нахождения лабораторий, осуществляющих проведение исследований (испытаний), измерений (подчеркнуть):

460021, РОССИЯ, Оренбургская обл., г. Оренбург, ул. 60 лет Октября, № 2/1, помещения ИЛЦ (литера Е);

460021, РОССИЯ, Оренбургская обл., г. Оренбург, ул. 60 лет Октября, № 2/1, помещения ИЛЦ (литера Е2);

460021, РОССИЯ, Оренбургская обл., г. Оренбург, ул. 60 лет Октября, № 2/1, помещения ИЛЦ (литера Е3, Е4);


460000, РОССИЯ, Оренбургская обл., г. Оренбург, проезд Коммунаров/пер. Некрасовский, № 53/22;

461505, РОССИЯ, Оренбургская обл., Соль-Илецкий р-н., г. Соль-Илецк, ул. Пушкина, № 22, помещения ИЛЦ

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: РОСС RU.0001.510115  
Дата внесения сведений в реестр 18.05.2016

**УТВЕРЖДАЮ**

Врач по общей гигиене отделения отбора, приема и кодировки проб, заместитель руководителя ИЛЦ, технический директор

 Н.П.Сапыгина  
22.11.2022 м.п.

**ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ**

**№ 10-01-35950-н**

Дата оформления: 22.11.2022

Наименование объекта (наименование образца (пробы)):

*Вода питьевая*

Заявитель (заказчик):

*Администрация муниципального образования Мичуринский сельсовет*

*461551, Оренбургская область, Акбулакский район, с. Покровка, ул. Индустриальная, д. 2*

Дата и время отбора образца (пробы): *08.11.2022 10 ч. 40 мин.*

Дата и время доставки образца (пробы): *08.11.2022 14 ч. 43 мин.*

Основание для отбора: *договор от 10.01.2022 № 0112-ЦФ/21*

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого производился отбор образца (пробы):

*Администрация муниципального образования Мичуринский сельсовет*

*461551, Оренбургская область, Акбулакский район, с. Покровка, ул. Индустриальная, д. 2*

Объект, где производился отбор образца (пробы):

*Администрация муниципального образования Мичуринский сельсовет*

*461551, Оренбургская область, Акбулакский район, с. Покровка,*

*ул. Индустриальная, д. 2 (разводящая сеть)*

Код образца (пробы): **08.11.22 35950-н**

Объем образца: *0,5 л; 1,5 л*

Тара, упаковка: *емкость из стекла; емкость из полимерного материала*

НД на методы отбора: *ГОСТ 31961-2012*

Условия транспортировки: *термоконтейнер, при температуре +3°C*

Дополнительные сведения: -



Код образца (пробы): 08.11.22 35950-п

**Отдел санитарно-гигиенических исследований**

Дата начала исследования: 08.11.2022

Дата окончания исследования: 09.11.2022

№ п/п	Определяемая характеристика (показатель)	* Результаты исследований	Единицы измерения	НД на методы исследований (испытаний). измерений
1	Запах	0	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
2	Мутность	12,8 ± 2,6	ЕМФ	** ГОСТ Р 57164-2016
3	Привкус	2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
4	Общее железо	1,1 ± 0,3	мг/дм <sup>3</sup>	ГОСТ 4011-72
5	Жесткость	0,6 ± 0,1	°Ж	ГОСТ 31954-12 метод А
6	Окисляемость перманганатная	0,64 ± 0,13	мг/дм <sup>3</sup>	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99
7	Нитраты	0,13 ± 0,03	мг/дм <sup>3</sup>	ГОСТ 33045-14 метод Д
8	Аммиак и аммоний ион (суммарно)	менее 0,1	мг/дм <sup>3</sup>	ГОСТ 33045-14 метод А
9	Хлориды	15,0 ± 2,3	мг/дм <sup>3</sup>	ГОСТ 4245-72 п.2
10	Цветность	менее 1	градусы цветности	*** ГОСТ 31868-12 метод Б

Ответственный за оформление протокола:

*Помощник врача по коммунальной гигиене  
Балакина Л.П.*

\* дополнительно в соответствии с требованиями методики и (или) по требованию заказчика указывается погрешность и (или) неопределенность измерения

\*\* длина волны при определении мутности 530 нм (ГОСТ Р 57164-2016, п.7)

\*\*\*Определение цветности по Сг-Со шкале, температура пробы 21°С (ГОСТ 31868 метод Б)

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим исследования (испытания), измерения

В случае, если образцы (пробы) предоставлены Заказчиком, ИЛЦ не несет ответственности за стадию отбора образцов (проб) и полученные результаты относятся к предоставленному Заказчиком образцу

Настоящий протокол не может быть частично или полностью воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

Ф 03-01-09/2-18-2022

2 стр. из 2-х

\*\*\*\*\*Конец протокола\*\*\*\*\*

ОКПО 76138445, ОГРН 1055610010873, ИНН/КПП 5610086304/561001001  
460000, г. Оренбург, ул. Кирова, 48, тел.: (8-3532) 43-08-41; Факс: 43-08-47; E-Mail: 56.fbuz@mail.ru; www.orenfbuz.ru



**УТВЕРЖДАЮ**  
Руководитель  
Органа инспекции  
А.И. Сермягин

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЙ (ГИГИЕНИЧЕСКОЙ) ОЦЕНКИ

№ 56.ГО.01.08-12.2022-2501 от «02» декабря 2022г.

1. **Объект оценки:** протокол лабораторных исследований: № 08-07-35950-п от 22.11.2022.
2. **Заявитель, юридический (и или фактический) адрес:** Администрация муниципального образования Мичуринский сельсовет, 461551, Оренбургская область, Акбулакский район, с. Покровка, ул. Индустриальная, д. 2.
3. **Основание для проведения санитарно-эпидемиологической (гигиенической) оценки:** договор возмездного оказания услуг № 0112-ЦФ/21 от 10.01.2022г.
4. **Результаты санитарно - эпидемиологической (гигиенической) оценки:**

Согласно договору возмездного оказания услуг № 0112-ЦФ/21 от 10.01.2022г., был проведен отбор пробы питьевой воды из крана разводящей сети, по адресу: Оренбургская область, Акбулакский район, с. Покровка, ул. Индустриальная, д. 2.

Отбор проведен 08.11.2022г.

Результаты исследований следующие:

№ п/п	Определяемая характеристика (показатель)	* Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения
1	Запах	0	не более 2	баллы
2	Мутность	12,8± 2,6	не более 2,6	ЕМФ
3	Привкус	2	не более 2	баллы
4	Цветность	менее 1	не более 20	градусы цветности
5	Общее железо	1,1± 0,3	не более 0,3	мг/дм <sup>3</sup>
6	Жесткость	0,6 ± 0,1	не более 7	°Ж
7	Окисляемость перманганатная	0,64 ± 0,13	не более 5	мг/дм <sup>3</sup>
8	Нитраты	0,13± 0,03	не более 45	мг/дм <sup>3</sup>
9	Аммиак и аммонийный ион (суммарно)	менее 0,1	не более 2	мг/дм <sup>3</sup>
10	Хлориды	15,0± 2,3	не более 350	мг/дм <sup>3</sup>

Проба – Вода питьевая (протокол лабораторных исследований № 08-07-35950-п от 22.11.2022) по показателям: мутность – 12,8 ± 2,6 ЕМФ (при нормативе не более 2,6 ЕМФ), общее железо – 1,1 ± 0,3 мг/дм<sup>3</sup> (при нормативе не более 0,3 мг/л) не соответствует требованиям п. 75. СанПиН 1.2.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям,

*А. Коф*

эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведения санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», табл. 3.1., 3.13. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

5. Дата проведения оценки: «02» декабря 2022г.

Оценку подготовил:

Заведующий отделением гигиены  
врач по общей гигиене

Е.С. Косолапова

№	Наименование объекта	Адрес	Дата	Результат
1	...	...	...	...
2	...	...	...	...
3	...	...	...	...
4	...	...	...	...
5	...	...	...	...
6	...	...	...	...
7	...	...	...	...
8	...	...	...	...
9	...	...	...	...
10	...	...	...	...

ОКПО 76138445, ОГРН 1055610010873, ИНН/КПП 5610086304/561001001  
460000, г. Оренбург, ул. Кирова, 48, тел.: (8-3532) 43-08-41; факс: 43-08-47; E-Mail: 56.fbuz@mail.ru; www.orenfbuz.ru



УТВЕРЖДАЮ  
Руководитель  
Органа инспекции  
А.И. Сермягин

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЙ (ГИГИЕНИЧЕСКОЙ) ОЦЕНКИ

№ 56.ГО.01.08-11.2022-2391 от «22» ноября 2022г.

- 1. Объект оценки:** результат лабораторных исследований протокола: № 10-04-2292-п от 14.11.2022.
- 2. Заявитель, юридический (и или фактический) адрес:** Администрация муниципального образования Мичуринский сельсовет, 461551, Оренбургская область, Акбулакский район, с. Покровка, ул. Индустриальная, д. 2.
- 3. Основание для проведения санитарно-эпидемиологической (гигиенической) оценки:** договор возмездного оказания услуг № 0112-ЦФ/21 от 10.01.2022г.
- 4. Результаты санитарно - эпидемиологической (гигиенической) оценки:**

Согласно договору возмездного оказания услуг № 0112-ЦФ/21 от 10.01.2022г., был проведен отбор пробы питьевой воды из крана разводящей сети, по адресу: Оренбургская область, Акбулакский район, с. Покровка, ул. Индустриальная, д. 2.

Отбор проведен 08.11.2022г.

Результаты исследований следующие:

№ п/п	Определяемая характеристика (показатель)	* Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения
1	Общее микробное число (ОМЧ)	12	не более 50	КОЕ/ мл
2	Общие (обобщенные) колиформные бактерии	не обнаружено	отсутствие	КОЕ/100 мл

Проба – Вода питьевая (протокол лабораторных исследований № 10-04-2292-п от 14.11.2022), по исследованным показателям соответствует требованиям п. 75. СанПиН 1.2.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», табл. 3.5. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

- 5. Дата проведения оценки:** «22» ноября 2022г.

Оценку подготовил:

Заведующий отделением гигиены  
врач по общей гигиене

Е.С. Косолапова